



МЧС РОССИИ
ГЛАВНОЕ УПРАВЛЕНИЕ
МИНИСТЕРСТВА РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ
ПО ДЕЛАМ ГРАЖДАНСКОЙ ОБОРОНЫ,
ЧРЕЗВЫЧАЙНЫМ СИТУАЦИЯМ И ЛИКВИДАЦИИ
ПОСЛЕДСТВИЙ СТИХИЙНЫХ БЕДСТВИЙ
ПО ОРЛОВСКОЙ ОБЛАСТИ

УПРАВЛЕНИЕ НАДЗОРНОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ И
ПРОФИЛАКТИЧЕСКОЙ РАБОТЫ

ОТДЕЛ НАДЗОРНОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ И
ПРОФИЛАКТИЧЕСКОЙ РАБОТЫ
ПО Г. МЦЕНСКУ И МЦЕНСКОМУ РАЙОНУ
ул. Кузьмина, д.9, г. Мценск, 303031
Тел.: 3-49-66, факс: 3-02-37

Заведующей МБУДО г. Мценска
«Детский сад» №1

Назаровой Г. Н.

г. Мценск,
ул.Болховская, д. 456

На № 23.12.2021 № 574-4-8-17
от _____

ПРЕДСТАВЛЕНИЕ

об устранении причин и условий,
способствовавших совершению
административного правонарушения

При проведении Мценской прокуратурой проверки в здании и на территории МБУДО г. Мценска «Детский сад №1» по адресу: Орловская область, г.Мценск, ул.Болховская, д. 456, нарушены – Правила противопожарного режима в Российской Федерации (утвержденные Постановлением Правительства РФ от 16.09.2020 № 1479, далее-ППР №1479); а именно:

1. Руководитель организации не осуществил проверку состояния огнезащитного покрытия строительных конструкций чердачного помещения (акт последнего испытания 29.07.2020, при отсутствии в технической документации сведений о периодичности проверки проверка проводится не реже 1 раза в год) (п. 13 ППР в РФ от 16.09.2020 №1479);

2. Отсутствуют указатели направления движения к источникам противопожарного водоснабжения со светоотражающей поверхностью (п. 48 ППР в РФ от 16.09.2020 №1479);

3. Должностные лица и работники не знают свои действия при обнаружении пожара или признаков горения в здании (п. 2 ППР в РФ от 16.09.2020 №1479).

4. Не организовано ведение журнала эксплуатации систем противопожарной защиты (п. 30, п. 54, п. 60 ППР в РФ от 16.09.2020 №1479).

5. На территории детского сада (около забора) не произведена своевременная уборка мусора (складирование порубочных остатков) (п. 67 ППР в РФ от 16.09.2020 №1479).

6. Пожарный щит не доукомплектован немеханизированным пожарным инвентарем (согласно приложению 7) (п. 410 ППР в РФ от 16.09.2020 №1479).

В соответствии с действующим законодательством нарушение требований пожарной безопасности, установленных стандартами, нормами и правилами является административным правонарушением. За данные нарушения отделом надзорной деятельности и профилактической работы по г. Мценску и Мценскому району 23.12.2021

по ч. 1 ст. 20.4 КоАП РФ была привлечена к административной ответственности должностное лицо – Заведующая МБУДО г. Мценска «Детский сад №1» Назарова Галина Николаевна.

В соответствии с Федеральным законом от 21 декабря 1994 г. № 69-ФЗ «О пожарной безопасности» ст. 37, 38 - руководители организации обязаны: соблюдать требования пожарной безопасности, а также выполнять предписания, постановления и иные законные требования должностных лиц пожарной охраны; разрабатывать и осуществлять меры по обеспечению пожарной безопасности; проводить противопожарную пропаганду, а также обучать своих работников мерам пожарной безопасности; включать в коллективный договор (соглашение) вопросы пожарной безопасности; содержать в исправном состоянии системы и средства противопожарной защиты, включая первичные средства тушения пожаров, не допускать их использования не по назначению; оказывать содействие пожарной охране при тушении пожаров, установлении причин и условий их возникновения и развития, а также при выявлении лиц, виновных в нарушении требований пожарной безопасности и возникновении пожаров; предоставлять в установленном порядке при тушении пожаров на территориях предприятий необходимые силы и средства; обеспечивать доступ должностным лицам пожарной охраны при осуществлении ими служебных обязанностей на территории, в здания, сооружения и на иные объекты предприятий; предоставлять по требованию должностных лиц государственного пожарного надзора сведения и документы о состоянии пожарной безопасности на предприятиях, в том числе о пожарной опасности производимой ими продукции, а также о происшедших на их территориях пожарах и их последствиях; незамедлительно сообщать в пожарную охрану о возникших пожарах, неисправностях имеющихся систем и средств противопожарной защиты, об изменении состояния дорог и проездов; содействовать деятельности добровольных пожарных. Руководители организаций осуществляют непосредственное руководство системой пожарной безопасности в пределах своей компетенции на подведомственных объектах и несут персональную ответственность за соблюдение требований пожарной безопасности.

Ответственность за нарушение требований пожарной безопасности в соответствии с действующим законодательством несут: собственники имущества, руководители федеральных органов исполнительной власти, руководители органов местного самоуправления, лица, уполномоченные владеть, пользоваться или распоряжаться имуществом, в том числе руководители организаций, лица, в установленном порядке назначенные ответственными за обеспечение пожарной безопасности, должностные лица в пределах их компетенции.


На основании изложенного, руководствуясь ст. ст. 23.34, 29.13 Кодекса Российской Федерации об административных правонарушениях,

ПРЕДЛАГАЮ:

Незамедлительно рассмотреть настоящее представление и принять конкретные меры по устранению причин и условий, способствовавших совершению административного правонарушения. В течение 1 (одного) месяца с момента получения данного представления сообщить о принятых мерах должностному лицу, вынесшему данное представление по нарушениям требований пожарной безопасности.

В соответствии со ст. 19.6 Кодекса Российской Федерации об административных правонарушениях за непринятие мер по устранению причин и условий, способствовавших совершению административного правонарушения, предусмотрена административная ответственность.

Старший инспектор отдела



А.В. Голованов

Представление получил:

Заведующая МБУДО г. Мценска «Детский сад №1»



Г.Н. Назарова

23.12 2021